

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«ТУЛАГОРСВЕТ»**

Демидовская ул., 37, г. Тула, 300002
Тел./факс: (4872) 47-41-15
E-mail: tula_gorsvet@tularegion.org
http://www.tulagorsvet.ru
ОКПО 64572857, ОГРН 1257100000068
ИНН/КПП 7100060670/710001001

Приложение 7 к Извещению

Заместителю председателя комитета
имущественных и земельных
отношений администрации г.Тулы

А.В.Сиренко

ТУ№86 от 17.03.2025г.

На № _____

Технические условия №86 от 17.03.2025г.

на наружное освещение земельного участка с к/н 71:14:040701:78, с видом разрешенного использования: земли сельскохозяйственного назначения, расположенного по адресу: Тульская область, р-н Ленинский, с/п Федоровское, д.Беломутово, д.1 площадь 32 400 кв.м.

1. Рабочее напряжение сети 380/220 В, 50 Гц, напряжение у ламп 220 В. Режим нейтрали сети - глухозаземленная.
2. Функционирование сети - в двух режимах: ночном и вечернем / ПУЭ, 7 изд., § 6.5.25./.
3. Сеть освещения - тип и марку определить проектом.
4. Опоры освещения - тип и марку определить проектом.
5. Светильники светодиодные, с функцией диммирования удовлетворяющие требованиям свода правил «Естественное и искусственное освещение» СП.52.13330.2016. Тип и мощность определить проектом.
6. Электроснабжение осуществить от собственных нужд.
7. В случае попадания сетей наружного освещения в зону строительства, произвести их вынос до начала строительства.
8. Вынос существующих опор определить проектом.
9. Конструкция сети должна быть уточнена проектом с учетом архитектурно-планировочных решений и режима охраны.
10. Считаю целесообразным размещение опор по территории определить из условий обслуживания сети освещения с применением автомобильных подъемников.
11. Проект согласовать с МБУ «Тулагорсвет».
12. Электромонтажные работы по реконструкции и устройству наружного освещения считаю целесообразным поручить специализированной организации с заключением договора подряда.
13. Технические условия действительны 2 года.

Главный инженер

Исп. Казаков С.М.
Тел. 47-52-20

Ю. Д. Морозов

